



Michałowice, dnia 17.05.2023 r.

WM/ZO/05/2023

Dotyczy: Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr WM/ZO/05/2023 pn.: „Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego zamontowanego na przyczepie”

”;

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie. Poniżej treść zapytania i udzielona odpowiedź:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem znak: WM/ZO/05/2023 na „Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego zamontowanego na przyczepie”, informujemy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, agregaty mobilne muszą spełniać normy emisji spalin Stage V (Etap V). Prosimy o potwierdzenie, czy wymagają Państwo aby oferowane agregaty spełniały normy emisji spalin Stage V. Jeśli nie, będziemy mogli zaoferować tylko agregat stacjonarny oraz przyczepę homologowaną (fakturowane osobno).

Odpowiedz na pytanie nr 1

Agregat ma spełniać aktualnie obowiązujące normy emisji spalin.

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie co mają obejmować: wszelkie koszty eksploatacyjne (par. XV, punkt 4).

Odpowiedz na pytanie nr 2

Pod pojęciem „wszelkie koszty eksploatacyjne” Zamawiający rozumie wszelkie koszty jakie Wykonawca musi ponieść aby dostarczony przedmiot zamówienia był kompletny, gotowy do uruchomienia i prawidłowej zgodnej z przeznaczeniem pracy przedmiotu zamówienia, tak aby przed dokonaniem odbioru możliwe było przeprowadzenie prób pracy przedmiotu zamówienia z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że przedmiot zamówienia działa prawidłowo.

Pytanie nr 3

W związku obecną sytuacją na Ukrainie i atakami na tzw. infrastrukturę energetyczną większość agregatów prądotwórczych jest wysyłanych właśnie tam. Powoduje to opóźnienia w fabrykach i komplikuje również dostępność w podzespołach do ich produkcji. Obecne czasy realizacji wahają się od 105 do 120 dni. Czy biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Zamawiający przedłuży termin wykonania umowy do co najmniej 15 tygodni?

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiający pozostawia termin wykonania przedmiotu zamówienia bez zmian.

ZARZĄD