



Michałowice, dnia 14.06.2023 r.

WM/ZO/06/2023

Dotyczy: Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr WM/ZO/06/2023 pn.: „Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego zamontowanego na przyczepie” – postępowanie nr 2

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie. Poniżej treść zapytania i udzielona odpowiedź:

Pytanie:

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem znak: WM/ZO/06/2023 na „Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego zamontowanego na przyczepie”, informujemy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, agregaty mobilne muszą spełniać normy emisji spalin Stage V (Etap V).

Prosimy o potwierdzenie, czy wymagają Państwo aby oferowane agregaty spełniały normy emisji spalin Stage V.

Jeśli nie, będziemy mogli zaoferować tylko agregat stacjonarny oraz przyczepę homologowaną (fakturowane osobno).

Prosimy o informacje czy dopuszczają Państwo agregat o mocy znamionowej 30kVA/24kW i moc max odpowiednio 33kVA/26,4kW?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w ust. 9 wskazał, że: „*Silnik zasilający zespół prądotwórczy powinien spełniać aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie czystości spalin, w tym aktualną normę emisji spalin Stage.*”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że parametry agregatu odnośnie mocy określone w dokumentach zapytania są parametrami minimalnymi, a więc Wykonawcy mogą zaoferować parametry wyższe.

ZARZĄD