



WODOCIĄGI MICHAŁOWICE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

32-091 Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1

Michałowice, dnia 12.06.2023 r.

WM/ZO/06/2023

Dotyczy: Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr WM/ZO/06/2023 pn.: „Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego zamontowanego na przyczepie” – postępowanie nr 2

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie. Poniżej treść zapytania i udzielona odpowiedź:

Pytanie nr 1

Czy możemy zastosować instalację 24V w agregacie zamiast 12V oraz czy możemy zastosować prądnicę o mocy 30kW zamiast 25kW.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie instalacji 24V w agregacie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że parametry agregatu odnośnie mocy określone w dokumentach zapytania są parametrami minimalnymi, a więc Wykonawcy mogą zaoferować parametry wyższe.

ZARZĄD