



Michałowice, dnia 08.11.2023 r.

WM/ZO/14/2023

Dotyczy: Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr WM/ZO/14/2023 pn.: „Wykonanie robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na działce nr 5/3 w Zagórzycach Dworskich gm. Michałowice – wykonanie otworu poszukiwawczego (studziennego) HD-1”

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie. Poniżej treść zapytania i udzielona odpowiedź:

Pytanie nr 1

W związku z zapytaniem ofertowym WM/ZO/14/2023 z dnia 3.11.2023r. na "Wykonanie robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na działce nr 5/3 w Zagórzycach Dworskich gm. Michałowice – wykonanie otworu poszukiwawczego (studziennego) HD-1" proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy pkt. 2, ust. 1a zapytania ofertowego a przedmiarem prac dotyczącym głębokości wiercenia. W zapytaniu ofertowym wskazano głębokość wiercenia 90m natomiast w przedmiarze prac 100m.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zgodnie z pkt. 5.4. *Inne badania*, Projektu robót geologicznych, *po dowierceniu do głębokości 90,0 m należy przeprowadzić kontrolne pompowanie otworu poszukiwawczego HD-1 „na boso” celem przybliżonego określenia wielkości dopływu wody do otworu, a w przypadku osiągnięcia pozytywnych rezultatów, podjęta zostanie decyzja o zakończeniu robót wiertniczych.* W takim przypadku zastosowanie będzie miał § 3 ust. 4 projektu umowy, *W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych ofertą wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę będące następstwem ograniczenia robót zmniejszenie ilości zużytych materiałów, mniejszy stopień zużycia maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu umowy.*

ZARZĄD